

[illegible]

A méretek a helyszínen ellenőrzendőek!
A légszűrőt a padlóban 6mm vastag, szabadon 19mm vastag, zártcellás hőszigeteléssel kell ellátni!
A padlástérben vezetett, hőszigetelt légszűrőt keményhájjalással kell ellátni!
Az egyedi légszűrő elemek méreteit gyártásbaadás előtt, feltárás után felül kell vizsgálni!
A padlóba kerülő, jelöletlen csőméret Ø180mm.
A befúvó anemosztátok típusa, minden esetben Schako PIL-B-R 250
Az elnöki pulpitus alá kerülő, padló fölé, szabadon vezetett, kör keresztmetszetű csövek anyaga PP!
A szellőző gépek kezelési oldala megrendelés előtt ellenőrzendő!

BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE:		
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.		
ORSZÁGHÁZ, DELEGÁCIÓS TEREM FELÚJÍTÁSA ÉPÍTÉSI ÉS ÖRKÖSGÉPVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI KIVITELEZÉSI TERV		
		
KOSSUTH TÉR		
<ul style="list-style-type: none">- A TERVEK A SZAKÁGI MŰELÉSRÁSKOKAL, FEJJEZETEKKEK EGYÜTT KEZELENDŐK!- Az Országház ±0,00 szintje megfelel a Bali-tenger szintje feletti +110,93 m-nek.- A méretek a helyszínen ellenőrzendőek!		
MEGBÍZÓ:		
ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Építészeti Osztály 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.		
KÉPVISELŐ:		
Bakos Emil Gazdaságl és működtetési főigazgató-helyettes Polyák László Műszaki főosztályvezető		
GENÉRAL TERVEZŐ:		
MATA-DÖR ARCHITEKTÚRA TERVEZŐMŰHELY KFT. uj_logo_1.jpg		
1112 BUDAPEST, DÖ U. 3-5. TELEFON: + 36 (1) 88 00 190 TELEFAX: + 36 (1) 88 00 299 MATA-DÖR ARCHITEKTÚRA WWW.MATA-DOR.HU EMAIL: INFO@MATA-DOR.HU		
ÉPÍTÉSZ FELELŐS TERVEZŐ:		
Fazekas Csaba É 01-0894, SZÉSO5 01-0894 Bánszky Szabolcs É 01-3797 Müller Ferenc É 01-1603		
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSÁK:		
Balázs Mátyás Ba Julianna É 03-0379		
BELSŐÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:		
Zimits Sándor MAOE Sz.:8831		
BELSŐÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:		
Kaczián Tibor MABE, MAOE Sz.:8018		
MŰVÉSZETTÖRTÉNEZ:		
Bor Ferenc MÉK 21-0082		
CÉH TERVEZŐ, BERUHÁZÓ ÉS FEJLESZTŐ zRT.		
1112 BUDAPEST, DÖ U. 3-5. TELEFON: + 36 (1) 88 00 100 WWW.CEH@CEH.HU Berkatoni kép #12.jpg		
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐK:		
Lukács László G1 01-10199 Sami Zinaeddin G1 01-7975		
ELEKTROMOS TERVEZŐ:		
Sápi János V-01-2380		
TARTOSZERKEZETI TERVEZŐ:		
Váci Péter T 01-1794, SZÉSI 01-1794		
TŰZVEDELMI TERVEZŐK:		
Móri Tibor V-8/2005 Lakk József I-164/2013		
AKUSZTIKAI TERVEZŐ-SZAKERTŐ:		
Mnyercán György EF-T, EF-TELL. SZÉ5-4/01-1574		
ÉPÜLETAUTOMATIKAI TERVEZŐ:		
Keresztúri Ákos VE-13-8822		
TERVEZŐTÁJ:		
ÉPÜLETGÉPÉSZET		
RAJZ MEGNEVEZÉSE:		
FŰTÉS- HŰTÉS PADLÁSTÉR ÉS TETŐ ALAPRAJZ		
KELTEZÉS:	RAJZSZÁM:	LEPTÉK:
2016.03.29.	Gfh-02	M 1:50